

Sprawozdanie dot. klasyfikacji

Numer	17-003829-PR01 (NW-A01-02-pl-01)
Właściciel	DOBROPLAST FABRYKA OKIEN sp. z o.o. Stary Laskowiec 4 18-300 Zambrów Polska
Produkt	Okno uchylno-rozwierane ze stałym elementem
Oznaczenie	Oznaczenie dostarczanego wyrobu: P- LINE ^{*)}
Szczegóły	Producent DOBROPLAST FABRYKA, OKIEN sp.z o.o. - Zambrów Materiał polichlorek winylu (PVC-U) twardy; Kierunek otwierania DIN w lewo, do środka; Wymiar zewnętrzny (szer x wys) 1524 mm x 2364 mm
Cechy szczególne	^{*)} Zgodnie z danymi zleconiodawcy chodzi tu o profile firmy Rehau, System Rehau Synego MD.

Wynik

Przepuszczalność powietrza zgodnie z EN 12207:2016-12



Klasa: 4

Odporność na obciążenie wiatrem zgodnie z EN 12210:2016-03



Klasa: C2/B2

Wodoszczelność zgodnie EN 12208:1999-11



Klasa: 8A

Podstawy *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

^{*)} i odpowiednie narodowe wersje narodowe (np. DIN EN)

Sprawozdanie z badań: 17-003829-PR01 PB-A01-02-de-01

Rysunek/zdjęcie



Wskazówki dot. zastosowania

Dowód można stosować jako deklarację właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Wyniki obowiązują dla bezpośredniego zakresu zastosowania uregulowanego w EN 14351-1, załącznik E.

Zakres ważności

Nieograniczony czasowo.

W ramach zastosowania należy uwzględnić aktualność podstaw i zgodność produktu.

Wskazówki dot. publikacji

Obowiązuje "Instrukcja dot. korzystania z dokumentacji z badań ift".

ift Rosenheim

27.03.2018



Thomas Stefan, dypl. inż. (FH)
Kierownik laboratorium badawczego
Badanie elementów budowlanych



Maximilian Denk
Badający inżynier
Badanie elementów budowlanych

Sprawdzenie toż:



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 8C2-FD14F